
	<p>सांगली जिल्हा परिषद, सांगली</p> <p>ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग</p> <p>सांगली मिरज रोड, सांगली</p>	 <p>Har Ghar Jal Jal Jeevan Mission</p>
फोन. नं.०२३३-२३७६६५०	E-Mail - eebnsangli@gmail.com	

(Water Budget) पाण्याचा ताळंबंद मौ.खोजनवाडी ता. जत जि.सांगली					
लोकसंख्या	2775	एकूण क्षेत्रफळ	1831	जनावरांची संख्या	1262
पर्जन्यमान मि.मि.	626.68	लागवडीखालील क्षेत्रफळ हे.	1697		
1	पावसामुळे उपलब्ध होणारे पाणी	गावाचे क्षेत्रफळ x पर्जन्यमान / 1000		1147.45108	कोटी लिटर
2	सूर्याच्या उष्णतेने बाष्पीभवनाने नष्ट होणारे पाणी	%	35	401.607878	कोटी लिटर
3	जमिनीत मुरणारे पाणी	%	10	114.745108	कोटी लिटर
4	जमिनीवर साचणारे पाणी	%	5	57.372554	कोटी लिटर
5	वाहून जाणारे पाणी : अपधाव	%	50	573.72554	कोटी लिटर
		एकूण-		1147.45108	कोटी लिटर
6	जलसंधारणाने अडविलेले पाणी				कोटी लिटर
	कंपार्टमेंट बंडिंग हे.	338	हे.मि	0.01	3.38 कोटी लिटर
	सि.सि.टी. हे.	0	हे.मि	0.01	0 कोटी लिटर
	सिमेंट नाला बांध	5	हे.मि	0.5	2.5 कोटी लिटर
	पाझर तलाव	18	हे.मि	0.5	9 कोटी लिटर
	माती नाला बांध	4	हे.मि	0.5	2 कोटी लिटर
		एकूण-		16.88	कोटी लिटर
7	पिण्यासाठी लागणारे पाणी	लोकसंख्या x ५५ लि X३६५/१ कोटी		5.5708125	कोटी लिटर
8	जनावरांसाठी लागणारे पाणी	जनावरांची लोकसंख्या x ३५ लिX३६५/१ कोटी		1.612205	कोटी लिटर
9	पिकासाठी लागणारे पाणी				कोटी लिटर
	ज्वारी हे.	997		0.03	29.91 कोटी लिटर
	बाजरी	103		0.02	2.06 कोटी लिटर
	गहू	60		0.03	1.8 कोटी लिटर
	ऊस	15		1	15 कोटी लिटर
	मका	122		0.02	2.44 कोटी लिटर
	भाजीपाला	8		0.03	0.24 कोटी लिटर
	ईतर हे.	392		0.03	11.76 कोटी लिटर
		एकूण-		63.21	कोटी लिटर
10	एकूण लागणारे पाणी	7+8+9	एकूण-	70.3930175	कोटी लिटर
11	उपलब्ध पाणी	3+4+6	एकूण-	188.997662	कोटी लिटर
12	पाण्याचा तुटवडा	11-10	एकूण-	118.6046445	कोटी लिटर
टिप- पाण्याचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी उर्वरित पाणलोट्याची कामे करणे (नाला खोलीकरण,सि.सि.टी, सि.ना.बा.ई.) तसेच अपधाव आडवीण्यासाठी पाणलोट्याची कामे करणे,पिक बदल करणे व पाण्याचे व्यवस्थापण ठिबक /तुषार इ. उपाययोजना करावी लागेल.					